









## Übersicht der Normen

<p>Nach welcher Norm muss die ortsfeste Steigleiter ausgewählt werden?</p>	 <p><b>DIN 18799-1</b> Als Wartungsleiter eines Gebäudes</p>			 <p><b>DIN 14094-1</b> Als Notleiter / Feuerleiter / Fluchtweg</p>	 <p><b>EN ISO 14122-4</b> Als Zugang zu Maschinen und maschinellen Anlagen <small>(auch bei Gebäuden als Teil einer Produktionsanlage)</small></p>
<p>Wer benutzt die Leiter? (Mindestqualifikation)</p>	 <p>Personenkreis A <b>Ungeübte Personen</b> (z. B. Privatpersonen, Hausmeister) ohne Erfahrung mit Steigschutz</p>	 <p>Personenkreis B <b>Wenig geübte Personen</b> mit Erfahrung mit Steigschutz</p>	 <p>Personenkreis C <b>Geübte Personen</b> (z. B. Schornsteinbauer, Antennenbauer, usw.)</p>		
<p>Max. zulässige Gesamtsteighöhe (S)</p>	<p>25,0 m</p>	<p>50,0 m</p>	<p>unbegrenzt</p>	<p>unbegrenzt</p>	<p>unbegrenzt</p>
<p>Rückenschutz notwendig ab Gesamtsteighöhe (S)</p>	<p><math>S &gt; 5,0</math> m</p>	<p><math>S &gt; 5,0</math> m</p>	<p><math>S &gt; 5,0</math> m</p>	<p><math>S &gt; 3,0</math> m</p>	<p><math>S &gt; 3,0</math> m</p>
<p>Abstand vom Boden bis Beginn Rückenschutz</p>	<p>2,2 – 3,0 m</p>	<p>2,2 – 3,0 m</p>	<p>2,2 – 3,0 m</p>	<p>2,2 – 3,0 m</p>	<p>2,2 – 3,0 m</p>
<p>Maximale Länge eines Leiterzuges</p>	<p>10,0 m</p>	<p>10,0 m</p>	<p>10,0 m</p>	<p>6,0 m bei <math>S &gt; 10,0</math> m 10,0 m bei <math>S \leq 10,0</math> m</p>	<p>6,0 m bei <math>S &gt; 10,0</math> m 10,0 m bei <math>S \leq 10,0</math> m</p>
<p>Max. Abstand der Ruhepodeste</p>	<p>6,0 m bei <math>S &gt; 10,0</math> m</p>	<p>6,0 m bei <math>S &gt; 10,0</math> m 10,0 m bei <math>S &gt; 25,0</math> m</p>	<p><math>S \leq 50,0</math> m: entfällt, wenn am oberen Ende vorhanden <math>S &gt; 50,0</math> m: 25,0 m</p>	<p>6,0 m</p>	<p>6,0 m</p>
<p>Besonderheiten</p>	<p>keine</p>	<p>keine</p>	<p>keine</p>	<p>abschließbarer Einstieg nicht zulässig</p>	<p>Ausstieg mit Durchgangssperre und Geländer erforderlich (siehe Seite 179)</p>
<p>Arbeitsmedizinische Voruntersuchung</p>	<p>erforderlich bei Steighöhe <math>&gt; 10,0</math> m</p>	<p>erforderlich</p>	<p>erforderlich</p>	<p>nicht erforderlich</p>	<p>erforderlich</p>
<p>Musterkonfigurationen im Katalog</p>	<p>Seite 170</p>			<p>Seite 172</p>	<p>Seite 174</p>